

**Информация об основных потребительских характеристиках сточных вод  
по итогам за 2022 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
1	Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед.на км	0,001
2	Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.на км	15,4
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
3.1	Взвешенные вещества	101
3.2	БПК	24
3.3	Аммоний-ион	101
3.4	Нитрит-анион	101
3.5	Фосфаты (по Р)	101
3.6	Нефтепродукты	109
3.7	Микробиология (ОКБ/ТКБ)	784
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК	24
4.3	Аммоний-ион	55
4.4	Нитрит-анион	59
4.5	Фосфаты (по Р)	74
4.6	Нефтепродукты	10
4.7	Микробиология (ОКБ/ТКБ)	208
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении	84%
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	14